



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/131/G/2022
Data publikacji: 12.10.2022
Kategoria: materiały elektroinstalacyjne, elektryczne

www.dombud.pl

Zapytanie ofertowe

Numer: PZ/131/G/2022 z dnia 12.10.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Tablica RGP - bud nr 2A i 3A (rys. 1;2) - 2 kpl.
2. Tablica RG - bud nr. 2A i 3A (rys. 3 ; 4 ; 5 ; 8) - 2 kpl.
3. Tablica TA 2+TL parter - bud nr. 2A i 3A (rys. 6 ; 7) - 2 kpl.
4. Tablica TL4-TL12 P1-P5 - bud nr. 2A i 3A (rys. 9) - 10 kpl.
5. Tablica TL3-TL11 P1-P5 - bud nr. 2A i 3A (rys. 10) - 10 kpl.

Rozdzielnie wykonać zgodnie z załączonymi schematami (10-rys.) oraz wymogami **GZE Tauron Rejon Energetyczny Chrzanów**.

Zamontować zamki energetyczne Master Key z kluczem 1333 (po 2 szt.) . Bloki rozdzielcze dopasować do kabli zasilających . Wykonać powłoki lakiernicze oraz zabezpieczenia lakiernicze .Kolor rozdzielnic **RAL-7047 - (jasnoszary)**. Połączenia pomiędzy listwą zaciskową a zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym a tablicą licznikową należy wykonać przewodami typu LgY o przekroju nie mniejszym niż **10mm²** z zaprasowanymi na ich końcach tulejkami

Aparatura firmy Schrack , Moeller , ABB , Schneider , Hager.

- **Miejsce dostawy - Chrzanów, ul. Partyzantów**
- **Termin realizacji - 29.11.2022**

Prosimy o:

- podanie ceny netto franco budowa
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji,
- okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 17.10.2022r do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl



Osoba wprowadzająca:

Grzegorz Pieszczek

DOMBUD S.A.

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: g.pieszczek@dombud.pl

Tel: 662272959

www.dombud.pl