



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/162/R/2026
Data publikacji: 09.10.2026
Kategoria: materiały elektroinstalacyjne, elektryczne

Zapytanie oferowe

Numer: PZ/162/R/2026 z dnia 09.10.2026

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących urządzeń:

Układ złączowo-pomiarowy półpośredni ZK-1PP TAURON , zgodnie z widokiem i schematem elektrycznym, dostosować do wymagań i standardów Tauron Dystrybucja S.A.

Wykonać zgodnie z projektem przyłącza elektroenergetycznego - 1 kpl.

W załączniku 1 - do pobrania na dole strony, projekt techniczny zasilania placu budowy , schemat strukturalny zasilania, widok projektowanego układu półpośredniego i zestawienie.

Wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną.

Zestaw pomiarowy- półpośredni układ pomiarowy winien mieć odpowiednie wymiary rys.E-01, II klasę ochronności, zapewniać prawidłową wentylację, stopień ochrony min.IP44, stopień odporności obudowy IK10. Obudowę zabudować na prefabrykowanym fundamencie FTP.

Prosimy o dostarczenie dokumentów jakościowych, atestów, deklaracji, certyfikatów, aprobat.,

Oznaczenia i symbolika: INCOBEX, EMITER

- Miejsce dostawy - Opole, Aleja Przyjaźni
- Termin realizacji - możliwie szybko, do uzgodnienia

Prosimy o:

- **podanie ceny netto materiałów oraz dostawy na budowę,**
- **podanie warunków płatności,**
- **podanie terminu realizacji.**

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.10.2026 do godz.13⁰⁰ na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. 728 314 956



Osoba wprowadzająca:

Roman Janowski

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: roman@dombud.pl

Tel: 32 72 19 162; kom. 728 314 956

Fax: 32 72 19 169