

Symbole zabudowy na ewidencjach



UWAGA!

- Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odprowadzanie lub jokolikolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.





Nr archiwalny projektu:	01/2023	Nr rys:	IE-15
-------------------------	---------	---------	-------

01/2023

Nr rys:	IE-15
---------	-------

Rys - 5 -




Uwagi:

- 1/ TL, TA, TLG - zamki Master Key, wkładka energetyczna z kluczem lokatorski rejon energ. Uchwa
- 2/ Kanał kablowy - zamki Master Key - wkładka energetyczna
- 3/ Kolor rozdzielni RAL - 4048

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A. KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 2513513	
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.	
ZESPÓŁ 3 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUD NR2	
CHORZÓW ul. ks. Ludwika Bojarskiego	
Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Faza: PROJ. TECHNICZNY
Skala: --- Data: 03.2023	
Nazwa rysunku: TAB. RG2+TA1+TL1 PARTER - ZABUDOWA, ZESTAWIENIE	
Zakres	Imię i nazwisko
Projektant: mgr inż. Łukasz Kochanek	6630/16
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Pęcherczyk	315/04
Opracował:	
Nr archiwalny projektu: 01/2023	Nr rys: IE-26


Rys - 6 -

ter TA1



inistracja 2

nika dla
mieszkania



tab. administracyjna TA2

tab. garażowa TGA

- TA1/01 oświetlenie wejścia nr plicynego
- TA1/02 oświetlenie wiatrołapu, klatki schod. p-I, p0, pl
- TA1/03 oświetlenie klatki schod. plI, plII
- TA1/04 oświetlenie klatki schod. pIV, pV
- TA1/05 oświetlenie korytarza p0, pl
- TA1/06 oświetlenie korytarza plI, plII
- TA1/07 oświetlenie korytarza pIV, pV
- TA1/08 oświetlenie ewakuacyjne
- TA1/09 oświetlenie kierunkowe ewakuacyjne
- TA1/10 ośw. rowerowni, pom. gosp.
- TA1/11 centrala domofonu
- TA1/12 wzmacniacz RTV
- TA1/13 zasilanie windy
- TA1/14 zasilanie obwodów pomocniczych windy
- TA1/15 podgrzewacz wody pom. gospodarcze
- TA1/16 grzejnik pom. gospodarcze
- TA1/17 grzejnik rowerownia p0
- TA1/18 grzejnik wiatrołap
- TA1/19 grzejnik klatka schodowa p0
- TA1/20 grzejnik klatka schodowa p1
- TA1/21 grzejnik klatka schodowa p2
- TA1/22 grzejnik klatka schodowa p3
- TA1/23 grzejnik klatka schodowa p4
- TA1/24 grzejnik klatka schodowa p5
- TA1/25 ogrzewanie wpustów dachowych - taras I

- LEGANDA!**
- 2Q... - rozłącznik mocy
 - 3Q... - rozłącznik izolacyjny
 - 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
 - 2F... - wyłącznik nadprądowy
 - 3F... - wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym
 - APF - automatyczny przełącznik faz
 - GSW - główna szyna wyrównawcza
 - FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
 - L... - wskaźnik napięcia
 - WZ - wyłącznik zmiernychowy
 - Z... - ochronnik przepięć