

PW-Z02 ZESTAWIENIE DRZWI ETAP 2

Symbol	Dw2.01	Dw2.02	Dw2.03	Dw2.04	Dw2.05	Dw2.06	Dw2.07	Dw2.08	Dz2.01	Dz2.02
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	EI 30 S
Widok od strony otwarcia										
2D - podgląd rzutu										
Ilość	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2
Orientacja	P (1)	P (1)	P (1)	P (1)	L (1)	L (1)	L (2), P (1)	P (1)	P (2)	P (2)
Rozmiar nominalny W x H	120x200	180x200	90x210	120x210	90x200	90x200	90x200	90x200	120x210	120x210
Wymiary otworu w ścianie	133x208	193x208	103x218	133x218	103x208	103x208	206x205	100x205	133x218	133x218
Nazwa kondygnacji macierzystej	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom +1 (3)	Poziom +1 (1)	Poziom 0 (2)	Poziom 0 (1), Poziom +1 (1)
Lokalizacja	drzwi do podbasenia 2.etapu	drzwi do podbasenia 2.etapu	drzwi do pom. dozowania podchlorynu	drzwi do wentylatorowni	drzwi w hali basenowej do magazynu	drzwi do pom. technicznego saun	drzwi do saun	drzwi do wycoczynalni, łaźni parowej	drzwi do wentylatorowni, drzwi do podbasenia	drzwi ewakuacyjne
Rodzaj	drzwi wewnętrzne; stalowe; drzwi techniczne; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; stalowe; drzwi techniczne; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; stalowe; drzwi techniczne; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; stalowe; drzwi techniczne; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; szklane; jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym	drzwi wewnętrzne; szklane; jednoskrzydłowe	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyposażenie	-	-	samozamykacz	samozamykacz	-	-	-	-	-	samozamykacz
Okucia	standardowe okucia; obustronnie klamka; czytnik kart magnetycznych; kontrakton; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; obustronnie klamka; czytnik kart magnetycznych; kontrakton; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	rolka zamiast zaczepu; obustronnie antaba; pochwyt drewniany; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 3 zawiasy (zawias dolny z funkcją samozamykacza)	rolka zamiast zaczepu; obustronnie antaba; pochwyt drewniany; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 3 zawiasy (zawias dolny z funkcją samozamykacza)	standardowe okucia; zamek patentowy; od zewnątrz gałka, od środka klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakton; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; od zewnątrz gałka, od środka klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakton; elektrozaczepek rewersyjny
Kratka nawiawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szklenie	-	-	-	-	-	-	szkło laminowane; szkło bezpieczne; należy przygotować otworowanie w szkłe na tabliczkę informacyjną (wg odrębnego rysunku)	szkło laminowane; szkło bezpieczne; należy przygotować otworowanie w szkłe na tabliczkę informacyjną (wg odrębnego rysunku)	-	-
Kolor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGI:
 1. ZGODNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH
 2. W DRZWIACH WYPOSAŻONYCH W SAMOZAMYKACZ ZASTOSOWAĆ MECHANIZAM ZAPEWNIĄCY PŁYNNNE DOMYKANIE SKRZYDŁA

Nr	Data rewizji	Opis
R01	14.05.2024	Zmiana 1 szt. drzwi z Dw2.08 na Dw2.07 do pom. 2.22.; uzupełnienie informacji dot. kontroli dostępu, kontaktownów, elektrozaczepek rewersyjnych
R02	6.06.2024	Uzupełnienie informacji dot. kontroli dostępu, kontaktownów, elektrozaczepek rewersyjnych; dodanie drzwi Dz2.01 w osi 4.
R03	25.06.2024	Uzupełnienie informacji o klasie antykorozyjności drzwi.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI	NR.RYS.	A_Z-01.2_R03
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI - ETAP 2	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr.inż. arch. MARIUSZ RACHUBA NR UPR. 1291/94	PODPIS	04.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr.inż. arch. LESZEK MOSKA NR UPR. 6/99	PODPIS	