



1

PROCEDURA

PJ7.4-01

Strona 8 z 14

ZAKUPY

Wydanie 1

ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE-MATERIAŁÓW,WYROBÓW

F7.4-01

symbol zamawiającego	TR-15	data	4.04.2025	nr.zamówienia w ewidencji zamawiającego	483
obiekt	Chorzów 41-503 ul.Bojarskiego obok 25	żądany termin realizacji	16.06.2025	symbol adresata	PZ

1. p.	dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	j.m.	ilość
1	Rozdzielnica RG, TA2, TL bud. 6.3 - (rys. 1 A , 1B , 1C)	kpl.	1
2	Rozdzielnica RG2.1 POM. TECHNICZ. bud. 6.3 - (rys. 2)	kpl.	1
3	Rozdzielnica TEM 2 bud. 6.3 - (rys. 3)	kpl.	1
4	Rozdzielnica Garażowa bud. 6.3 - (rys. 4)	kpl.	1
5	Rozdzielnica RG2.2 bud. 6.3- (rys. 5)	kpl.	1
6	Tablica TL 3 (4-liczniki) bud. 6.3 - (rys. 6)	kpl.	4
7	Tablica TL 4 (3-liczniki) bud. 6.3 - (rys. 7)	kpl.	1
8	Wymiary rozdzielnic ; numery lokali mieszkalnych	szt	1

Uwagi zamawiającego (wartość kosztorysowa, itd.): Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi schematami (13-rys.) oraz wymogami GZE Tauron Rejon Energetyczny Chorzów .

Zamontować zamki energetyczne Master Key z kluczem lokatorskim (po 2 szt.) w TL ; TLA ; RG ; RGP. Bloki rozdzielcze przelotowe dopasować do kabli zasilających . Wykonać powłoki lakiernicze oraz zabezpieczenia lakiernicze . Kolor rozdzielnic RAL-7047 . Połączenia pomiędzy listwą zaciskową a zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym a tablicą licznikową należy wykonać przewodami typu LgY o przekroju nie mniejszym niż 10mm² z zaprasowanymi na ich końcach tulejkami .

Aparatura firmy Schrack , Moeller , ABB , Schneider, Hager.

07.04.25

(podpis i pieczęć Kierownika
jeden.org. składającego zamówienie)

nr zamówienia w ewidencji adresata	data	uwagi	podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

Niniejszy dokument jest własnością DOMBUD S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Prezesa Zarządu i Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Jakości. Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.