



Zbrojenie podstawowe - #10/20cm - minimalny zakład 60cm!
Przy układaniu zbrojenia górnego stosować następujące zasady:

1. Zbrojenie wychodzące poza obrys stropu należy przesunąć, a jeżeli jest to niemożliwe to należy je dociąć.
2. Zbrojenie wchodzące w otwór należy dociąć.
3. Pręty zbrojenia górnego należy układać z zachowaniem odstępów 2,0cm.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi obiektu.
2. Strop betonować po odebraniu zbrojenia przez INSPEKTORA NADZORUJĄCEGO.
3. W miejscach otworów rozsunąć lub rozciąć pręty zbrojenia i dobrać zbrojeniem równoważnym przekrotem.
4. Małe otwory dobrać #12 na każdej krawędzi.
5. Klatki schodowe wg odrębnego opracowania.
6. Pręty wymiarowane po obrysie zewnętrznym.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. układu płyt i zbrojenia dodatkowego.

Strop nad kondygnacją 1

Zbrojenie górne

Skala 1:75

Lista prętów - kształty giecia

Poz.	Szt.	Sr.	Długość pojed.	Kształt giecia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
			[mm]		[m]	[kg]
1	9	10	9.00	880	81.00	49.98
2	811	10	1.12	50	908.32	560.43
3	137	10	12.00	1200	1644.00	1014.35
4	36	10	2.70	270	97.20	59.97
5	85	10	9.25	925	786.25	485.12
6	56	10	3.00	300	168.00	103.66
7	5	8	3.00	300	15.00	5.93
8	3	10	2.85	285	8.55	5.28
9	10	10	4.35	435	43.50	26.84
10	31	10	6.75	675	209.25	129.11
11	31	10	3.25	325	100.75	62.16
12	21	10	7.90	790	165.90	102.36
13	10	10	8.40	840	84.00	51.83
14	29	10	6.45	645	187.05	115.41
15	6	10	2.12	150	12.72	7.85
16	13	10	11.00	1100	143.00	88.23
17	75	8	2.50	250	187.50	74.06
18	91	12	3.00	300	273.00	242.42
19	2	12	8.15	800	16.30	14.47
20	15	10	10.35	1035	155.25	95.79
21	30	10	2.97	235	89.10	54.97
22	31	12	7.25	725	224.75	199.58
23	47	10	2.80	280	122.20	75.40
24	26	10	3.02	78	78.52	48.45
25	37	10	4.90	221	181.30	111.86
26	23	10	10.10	490	232.30	143.33
27	20	10	6.15	1010	123.00	75.89
28	20	10	5.25	615	105.00	64.79
29	32	8	2.75	525	88.00	34.76
30	7	10	10.15	275	71.05	43.84
31	19	10	6.35	1015	120.85	74.44
32	12	10	8.90	635	106.80	65.90
33	12	12	4.50	890	54.00	47.95
34	8	10	2.82	450	20.96	12.93
35	6	10	4.37	200	26.22	16.18
36	4	10	3.12	375	12.48	7.70
37	2	10	4.00	250	8.00	4.94
38	7	10	6.00	50	42.00	25.91
39	49	10	2.75	400	134.75	83.14
40	5	10	1.82	275	8.10	5.00

Masa całkowita [kg] : 4492.21

Przyjęte obciążenia charakterystyczne według rysunku PW-K-04

Legenda

- Podciąg żelbetowy
- Element nośny (ściana murowana)
- Element nośny (słup lub ściana żelbetowa)
- Ściany obciążające strop
- Krawędź w płycie filigran
- Kapinosz w płycie filigran
- Elementy żelbetowe wyższych kondygnacji

Dombud Beton Sp. z o.o.
ul. Budowlana 4
41-100 Siemianowice Śląskie

PODPARCIE MONTAŻOWE W ROZSTAWIE 1,50m
PODPORA SKRAJNA PRZY ŚCIANIE LUB PODCIĄGU MAX 0,30m

OTULINA DOL.	BETON PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYTY	KRATOWNICA
20mm	C30/37	5,5cm	TYP: 150-5/5/8
OTULINA GÓRA	NADBETON	GRUBOŚĆ STROPU	KLASA EKSPROZYLEN-00
20mm	C30/37	22cm	XC1

INWESTOR:	Miasto Rybnik	STADIUM:	P.W.
OBJEKT:	Budynek sali gimnastycznej	SKALA:	1:75
MIEJSCOWOŚĆ:	Rybnik	DATA:	28.05.2025
ULICA:	Mikolowska	NR RYS.	RM_L1zg
PROJEKT:	Zbrojenie górne	OPRACOWANIE:	
STROP NAD:	kondygnacja 1		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż Robert KUBIAK nr upr.: 254/005/13		
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			