

Podane powyżej wymiary klapy odnoszą się do wymiarów nominalnych, tj. światła otworu oddymiającego.

Uruchamianie klapy następować będzie samoczynnie przez urządzenia wykrywania dymu w klatce schodowej. Dopływ powietrza uzupełniającego zapewniony będzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi wyjściowych z klatki schodowej części czynnej i biernej (siłowniki sterowane przez centrale oddymiania). Szczegółowe dane zostały przedstawione w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Pod podstawę klapy oddymiającej wymurować ściany z pustaków ceramicznych gr. 19 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone wełną mineralną gr. 5 cm.