

BUDYNEK A1 - PRZEKRÓJ P-02

A STROPODACH Z OCIEPLENIEM

- folia dachowa PVC gr. 1,5mm Fatrafol 810/V NRO
- welon szklany o gramaturze 120g/m²
- warstwa spadkowa 2% ze styropianu EPS-100 min. 5cm
- styropian Swisspor EPS-100 gr. 2x12cm
- folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg projektu konstrukcji gr. 20cm
- tynk wewnętrzny

B STROP MIĘDZY MIESZKANIAMI

- | | |
|---|---------|
| -warstwa wykończeniowa wg klienta | gr.2cm |
| -wylewka cementowa zbrojona siatką dylatowana | |
| obowodowo styropianem EPS 50 | gr.5cm |
| -folia PE | |
| -styropian EPS 100-038 | gr.2cm |
| -styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 | gr.3cm |
| -strop żelbetowy wg projektu konstrukcji | gr.20cm |
| -tynk wewnętrzny | |

**B1 STROP KORYTARZY/KLATEK
SCHODOWYCH**

- | | |
|--|---------|
| - płytki gresowe | gr.2cm |
| - wylewka cementowa zbrojona siatką dylatowana | |
| odwodowo styropianem EPS 50 | gr.5cm |
| - folia PE | |
| - styropian EPS 100-038 | gr.2cm |
| - styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 | gr.3cm |
| - strop żelbetowy wg projektu konstrukcji | gr.20cm |
| - tynk wewnętrzny | |

**B2 STROP KORYTARZY/KLATEK
SCHODOWYCH POD MIESZKANIEM**

- płytki gresowe gr.2cm
- wywłoka cementowa zbrojona siatką dylatowaną gr.5cm
- folia PE
- styropian EPS 100-038 gr.2cm
- styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm
- strop żelbetowy wg projektu konstrukcji gr.20cm
- wełna mineralna gr.12cm
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym

**C PODŁOGA NA GRUNCIE
(MIESZKANIE)**

- | | |
|---|----------|
| -warstwa wykończeniowa wg klienta | gr.2cm |
| -wylewka cementowa zbrojona siatką dylatowaną obwodowo styropianem EPS 50 | gr.6cm |
| -styropian EPS 100-038 | gr.12cm |
| -folia PE | |
| -płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji | |
| -2x papa podkładowa | |
| -chudy beton | gr. 10cm |
| -podsypka piaskowa | |

**C1 PODŁOGA NA GRUNCIE
(KLATKA SCH., POM. TECHN.)**

- | | |
|---|----------|
| -płytki gresowe | gr.2cm |
| -wylewka cementowa zbrojona siatką dylatowana | |
| obwodo styropianem EPS 50 | gr.6cm |
| -folia PE | |
| -styropian EPS 100-038 | gr.12cm |
| -folia PE | |
| -płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji | |
| -2x papa podkładowa | |
| -chudy beton | gr. 10cm |
| -podsypka piaskowa | |

C2 CHODNIK STREFA WEJŚCIOWA

- betonowe płyty chodnikowe gr.6cm
- podsypka piaskowa gr.3cm
- hydroizolacja
- wylewka cementowa zbrojona siatką o spadku 2%
- folia PE
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
- 2x papa podkładowa
- chudy beton gr.10cm
- podsypka piaskowa

**D STROP SPOCZNIKA KLATEK
SCHODOWYCH**

- płytki gresowe na kleju gr.2cm
- strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny



RODZAJE ŚCIAN

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE



SZ1 - ściana żelbetowa gr.20cm, izolacja termiczna styropian fasadowy gr.20cm ($\lambda=0,036 \text{ W/mK}$)



SZ2 - ściana żelbetowa gr.20cm, izolacja termiczna
wełna mineralna gr.20cm ($\lambda=0,036 \text{ W/mK}$)



SZ3 - ściana żelbetowa gr.20cm, izolacja termiczna styropian fasadowy gr.20cm ($\lambda=0,036 \text{ W/mK}$) (zewnątrze), izolacja termiczna styropian gr.5cm (od strony stropodachu)

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE RÓŻNICE POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTAŃTEM.
2. W DRZWIACH O POMIĘSZCZEN TECHN. NALEŻY MONTOWAĆ KRATKI PRZECIWPOŻAROWE Z MASĄ PĘCZNIEJĄCĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DRZWI.
3. MUROWANIE ŚCIAN SZACHTÓW ORAZ MONTAŻ DRZWIWEK REWIZYJNYCH PO ZABUDOWIE INSTALACJI WEWNĄTRZ SZACHTÓW.
4. DYLATACJE I PRZEPUSTY INSTALACYJNE - USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
5. WYKONCZENIE POSADZKI W KŁATKACH SCHODOWYCH, KORYTARZACH ORAZ WIATROŁAPACH - PŁYTKI CERAMICZNE
6. W ŚCIANACH AKUSTYCZNYCH NIE WYKONYWAĆ BRUZDOWANIA POD INSTALACJE ORAZ GNIAZD PODYTNKOWYCH
7. PRZEDŚCIANKA G-K W ŁAZIENKACH, PRZY ŚCIANACH AKUSTYCZNYCH, MIĘDZY MIESZKANAMI - ZABUDOWA NATYNKOWEJ INSTALACJI WOD.-KAN.
9. KRAWĘDZIE STOPNI SCHODÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELOLODOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWINNY WYRÓŻNIAĆ SIĘ KOŁOREM KONSTRASTUJĄCYM Z KOŁOREM POSADZKI.
10. ŚCIANY MIESZKAN SĄSIADUJĄCE Z KŁATKĄ SCHODOWĄ I KORYTARZEM DOCIĘPIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 3cm, U=1,00 W/m²·K.
11. W KORYTARZACH SZACHTY C.O., WODY, WENTYLACY I ELEKTRYCZNE ZAMKNIĘĆ DRZWIWEK REWIZYJNYMI WODĘ OPISU NA RZUCIE. WYMIARY ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.
12. WYMIARY OTWORU I DRZWI DO WINDY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA DRZWIWEK WINDY PO WYBORZE DOSTAWCY WINDY.
14. DRZWI DO ŁAZIENEK I WC Z KRATKĄ LUB TULEJĄ PRZEPIYWOWĄ O POW. MIN. 0,022m².

ŚCIANY WEWNĘTRZNE




SW1 - ściana żelbetowa gr.20cm



SW2 - ściana żelbetowa gr.18cm (ściany szybu
windowego - wg projektu konstrukcji)



SW3 - ściana żelbetowa gr.20cm, izolacja termiczna
wełna mineralna gr.3cm ($\lambda=0,038 \text{ W/mK}$) - klatka
schodowa, korytarz (wg projektu konstrukcji)



SW4 - ściana z bloczków silikatowych gr.12cm, szachty



SW5 - ściana z bloczków silikatowych gr.18cm,
pomieszczenie porządkowe



SW6 - ściana z płyt gips.-kart. (x2) na ruszcie stalowym
C50 z wypełnieniem z wełny mineralnej
(działowe mieszkań)



SW7 - ściana z płyt gips.-kart. (x2) na ruszcie stalowym
C75 z wypełnieniem z wełny mineralnej
(działowe łazienki)



ARCHITEKCI MR

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ZESPOŁU 8 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, CZELADŹ UL. OGRODOWA/ UL. MALINOWA	NR RYS. A1.11	
TYTUŁ RYSUNKU	BUDYNEK A1 - PRZEKRÓJ P-02	SKALA 1:100	DATA 04.2026
PROJEKTANT	ARCH. M.RACHUBA	PODPIS	
NR.UPR.BUD.	NR.UPR.BUD.1291/94		
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. L.MOSKA	PODPIS	
NR.UPR.BUD.	NR.UPR.BUD.6/99		
OPRACOWAŁA	ARCH. L.PAWELEC		